

【사옥 신재생에너지 설비 현황】

구 분	태양광(PV)	태양광(BIPV)	지열	계
위치/개소	주차장(서)/2개소	본관옥탑/1개소	주차장(동,서)/154공	-
연 간 생 산 량 (MWh)	167 (11.8%)	74 (5.2%)	1,172 (83%)	1,413 (100%)
설 치 비 용 (백만원)	386	776	1,794	2,956
연간대체 비용수익 (백만원)	16.9	7.5	118.4	142.8

신재생에너지 설비를 이용한 에너지 절감 (설계량)

설치근거: 산업통상자원부 고시 제2016-97호

